Łukasiewicz
Poznański
Instytut
Technologiczny

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
61-755 Poznań, ul. Ewarysta Estkowskiego 6
CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH
60-654 Poznań, ul. Winiarska 1
e-mail: office.dbl@pit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 618492400

ŚWIADECTWO

Nr 2338-BLM - 0628/2024

Przedmiot oceny: *lakier do wykańczania drewnianych nawierzchni w salach sportowych o nazwie handlowej:* ***Quantum Ceramic 2K***

Producent:

VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź

Zleceniodawca:

VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź

Wykaz oznaczeń:
Śliskość posadzki drewnianej po wykończeniu lakierem ***Quantum Ceramic 2K***

Metody oznaczeń:
PN-EN 13036-4:2011 *„Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła"*

Dokumenty odniesienia :
PN-EN 14904:2009 *„Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja" pkt. 4.2 „Tarcie"*

Orzeczenie:
Wykonana lakierem ***Quantum Ceramic 2K****, powłoka lakierowa na posadzkach drewnianych, spełnia wymogi normy* ***PN-EN 14904:2009*** *pod względem tarcia (śliskości). Ustalony w badaniach wskaźnik śliskości (w badaniu „na sucho") wynosił 87. Zgodnie z* ***PN-EN 14904:2009*** *wartość wskaźnika powinna zawierać się między 80 a 110.*

Okres ważności Świadectwa: *do 18.04.2027 .*

Załączniki:
Sprawozdanie z badań nr ***DBL-2024-0628-BLM***

Lider Obszaru
Zastępca Kierownika Laboratorium Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Noskowiak

Poznań, 18.04.2024 r